

Denominazione Impianto	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice	35530	
Lunghezza	37,8 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		5
Minimo Punti		4
% Dati	0%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	24,4 mbar	
Valore minimo	0 mbar	
Media		
Soresina - Via Cremona n. 26/A	23,1 mbar	
Soresina - Via Milano n. 59	0 mbar	
Soresina - Via Foscolo n. 14/A	23,1 mbar	
Soresina - Via Arderico n. 5	22,9 mbar	
Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	23,2 mbar	
Manutenzioni		
Soresina - Via Milano n. 59	31/08/2023 08:00:00	

Periodo di riferimento Settembre 2023

14/09/2023 10:15:00 Soresina - Via Cremona n. 26/A
01/01/0001 00:00:00 Soresina - Via Milano n. 59

01/11/2023 12:58:34 registratore guasto

Nome impianto	RETE SORESINA COD. 35530	Periodo di riferimento
Codice impianto	35530	
Nome punto di rilevazione	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione	35530P05	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo	22,2 mbar	25/09/2023 08:15:00
Valore massimo	24,4 mbar	14/09/2023 10:15:00
Media	23,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Settembre 2023

Nome impianto	RETE SORESINA COD. 35530	Periodo di riferimento
Codice impianto	35530	
Nome punto di rilevazione	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione	35530P04	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo	0 mbar	01/01/0001 00:00:00
Valore massimo	0 mbar	01/01/0001 00:00:00
Media	0 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0	
Tempo con dato disponibile	0 minuti	
Manutenzioni		
Soresina - Via Milano n. 59	31/08/2023 08:00:00	01/11/2023 12:58:34

Settembre 2023

registratore guasto

Nome impianto	RETE SORESINA COD. 35530	Periodo di riferimento
Codice impianto	35530	
Nome punto di rilevazione	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione	35530P03	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo	22,5 mbar	07/09/2023 19:15:00
Valore massimo	24 mbar	27/09/2023 03:15:00
Media	23,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Settembre 2023

Nome impianto	RETE SORESINA COD. 35530	Periodo di riferimento
Codice impianto	35530	
Nome punto di rilevazione	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione	35530P02	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo	22,2 mbar	25/09/2023 19:00:00
Valore massimo	23,7 mbar	27/09/2023 01:15:00
Media	22,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	

Manutenzioni

Settembre 2023

Nome impianto	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto	35530	
Nome punto di rilevazione	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione	35530P01	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo	21,5 mbar	
Valore massimo	24,1 mbar	
Media	23,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Periodo di riferimento Settembre 2023

24/09/2023 20:45:00

26/09/2023 01:00:00