RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento: Agosto 2025

Codice: 35530

Lunghezza: 37,8 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 100%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 23,8 mbar 28/08/2025 03:15:00 Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Valore minimo: 20,8 mbar 01/08/2025 17:45:00 Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 22,4 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 22,1 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 22,4 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 22,2 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello 22,4 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Agosto 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,5 mbar	25/08/2025 09:00:00
Valore massimo:	23,7 mbar	29/08/2025 00:30:00
Media:	22,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Agosto 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,8 mbar	01/08/2025 17:45:00
Valore massimo:	23,5 mbar	30/08/2025 02:15:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		
Soresina - Via Milano n. 59		
31/08/2023 08:00:00	01/11/2023 12:58:34	registratore guasto

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Agosto 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	05/08/2025 17:45:00
Valore massimo:	23,7 mbar	31/08/2025 01:45:00
Media:	22,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Agosto 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21 mbar	29/08/2025 10:30:00
Valore massimo:	23,4 mbar	30/08/2025 02:15:00
Media:	22,2 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento: Agosto 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello
Codice punto di rilevazione: 35530P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 21,5 mbar 07/08/2025 11:30:00
Valore massimo: 23,8 mbar 28/08/2025 03:15:00
Media: 22,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,4
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti
Manutenzioni: