

Periodo di riferimento:	Settembre 2025
Codice:	35530
Lunghezza:	37,8 km
Tipo:	Senza verifica di rete

Tipo: Senza verifica di rete

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 99,99%

% Efficienza: 100%

Valore massimo:	24 mbar	04/09/2025 14:15:00	Soresina - Via Cremona n. 26/A
------------------------	---------	---------------------	--------------------------------

Valore minimo: 20,8 mbar 29/09/2025 11:45:00 Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 22,3 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 22 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 22,3 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 22,1 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello 22,3 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Settembre 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,3 mbar	04/09/2025 10:00:00
Valore massimo:	24 mbar	04/09/2025 14:15:00
Media:	22,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43185 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Settembre 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,8 mbar	29/09/2025 11:45:00
Valore massimo:	23,6 mbar	01/09/2025 23:30:00
Media:	22 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Settembre 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,6 mbar	28/09/2025 07:45:00
Valore massimo:	23,6 mbar	04/09/2025 00:30:00
Media:	22,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Settembre 2025		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5		
Codice punto di rilevazione:	35530P02		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	21 mbar	28/09/2025 10:30:00	
Valore massimo:	23,4 mbar	03/09/2025 23:30:00	
Media:	22,1 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,4		
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti		
Manutenzioni:			

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento:	Settembre 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione:	35530P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,3 mbar	11/09/2025 11:00:00
Valore massimo:	23,8 mbar	01/09/2025 02:45:00
Media:	22,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		