

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento: Novembre 2025

Codice: 35530

Lunghezza: 37,8 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 99,99%

% Efficienza: 75,42%

Valore massimo: 23,1 mbar 13/11/2025 14:15:00 Soresina - Via Cremona n. 26/A

Valore minimo: 15,7 mbar 26/11/2025 07:30:00 Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 20,9 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 19,8 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 21,1 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 20,5 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello 20,6 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Cremona n. 26/A
Codice punto di rilevazione: 35530P05
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 17,9 mbar 27/11/2025 08:00:00
Valore massimo: 23,1 mbar 13/11/2025 14:15:00
Media: 20,9 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti
Manutenzioni:

Soresina - Via Milano n. 59

| | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Periodo di riferimento: | Novembre 2025 | |
| Nome impianto: | RETE SORESINA COD. 35530 | |
| Codice impianto: | 35530 | |
| Nome punto di rilevazione: | Soresina - Via Milano n. 59 | |
| Codice punto di rilevazione: | 35530P04 | |
| Codice identificativo registrazione: | | |
| Attivo: | SI | |
| Di riferimento: | SI | |
| Indirizzo: | | |
| Referente: | | |
| Tipo: | Punto terminale di rete | |
| Frequenza misura: | 15 min | |
| Perdita di carico media: | 0 | |
| Incertezza strumentazione: | +/- 0,1% del Fondo Scala | |
| Valore minimo: | 15,7 mbar | 26/11/2025 07:30:00 |
| Valore massimo: | 22,6 mbar | 10/11/2025 15:45:00 |
| Media: | 19,8 mbar | |
| Scarto quadratico medio: | 1,3 | |
| Tempo con dato disponibile: | 43200 minuti | |
| Manutenzioni: | | |
| Soresina - Via Milano n. 59 | | |
| 31/08/2023 08:00:00 | 01/11/2023 12:58:34 | registratore guasto |

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Foscolo n. 14/A
Codice punto di rilevazione: 35530P03
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 19,2 mbar 27/11/2025 07:15:00
Valore massimo: 22,9 mbar 10/11/2025 15:45:00
Media: 21,1 mbar
Scarto quadratico medio: 0,5
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti
Manutenzioni:

Soresina - Via Arderico n. 5

| | | |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Periodo di riferimento: | Novembre 2025 | |
| Nome impianto: | RETE SORESINA COD. 35530 | |
| Codice impianto: | 35530 | |
| Nome punto di rilevazione: | Soresina - Via Arderico n. 5 | |
| Codice punto di rilevazione: | 35530P02 | |
| Codice identificativo registrazione: | | |
| Attivo: | SI | |
| Di riferimento: | SI | |
| Indirizzo: | | |
| Referente: | | |
| Tipo: | Punto terminale di rete | |
| Frequenza misura: | 15 min | |
| Perdita di carico media: | 0 | |
| Incertezza strumentazione: | +/- 0,1% del Fondo Scala | |
| Valore minimo: | 17,9 mbar | 26/11/2025 07:15:00 |
| Valore massimo: | 22,2 mbar | 02/11/2025 03:30:00 |
| Media: | 20,5 mbar | |
| Scarto quadratico medio: | 0,8 | |
| Tempo con dato disponibile: | 43200 minuti | |
| Manutenzioni: | | |

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Periodo di riferimento: | Novembre 2025 | |
| Nome impianto: | RETE SORESINA COD. 35530 | |
| Codice impianto: | 35530 | |
| Nome punto di rilevazione: | Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello | |
| Codice punto di rilevazione: | 35530P01 | |
| Codice identificativo registrazione: | | |
| Attivo: | SI | |
| Di riferimento: | SI | |
| Indirizzo: | | |
| Referente: | | |
| Tipo: | Punto terminale di rete | |
| Frequenza misura: | 15 min | |
| Perdita di carico media: | 0 | |
| Incertezza strumentazione: | +/- 0,1% del Fondo Scala | |
| Valore minimo: | 17,4 mbar | 27/11/2025 07:00:00 |
| Valore massimo: | 23 mbar | 10/11/2025 15:30:00 |
| Media: | 20,6 mbar | |
| Scarto quadratico medio: | 1 | |
| Tempo con dato disponibile: | 43185 minuti | |
| Manutenzioni: | | |