

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026		
Codice:	35530		
Lunghezza:	37,8 km		
Tipo:	Senza verifica di rete		
Referente:			
Telefono:			
E-Mail:			
Note:			
Numero punti:	5		
Minimo punti:	4		
% Dati:	100%		
% Efficienza:	79,9%		
Valore massimo:	26,1 mbar	17/01/2026 23:00:00	Soresina - Via Cremona n. 26/A
Valore minimo:	14,8 mbar	10/01/2026 09:15:00	Soresina - Via Milano n. 59
Media:			
Soresina - Via Cremona n. 26/A	24,2 mbar		
Soresina - Via Milano n. 59	18,4 mbar		
Soresina - Via Foscolo n. 14/A	20,8 mbar		
Soresina - Via Arderico n. 5	20,3 mbar		
Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	19,4 mbar		

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,2 mbar	12/01/2026 08:00:00
Valore massimo:	26,1 mbar	17/01/2026 23:00:00
Media:	24,2 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	14,8 mbar	10/01/2026 09:15:00
Valore massimo:	21,9 mbar	28/01/2026 23:00:00
Media:	18,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,4 mbar	10/01/2026 07:30:00
Valore massimo:	22,3 mbar	18/01/2026 00:00:00
Media:	20,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	17,9 mbar	08/01/2026 08:15:00
Valore massimo:	22,5 mbar	18/01/2026 02:00:00
Media:	20,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione:	35530P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	16,7 mbar	10/01/2026 11:15:00
Valore massimo:	22 mbar	19/01/2026 00:30:00
Media:	19,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,2	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		