

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento:	Giugno 2026		
Codice:	35530		
Lunghezza:	37,8 km		
Tipo:	Senza verifica di rete		
Referente:			
Telefono:			
E-Mail:			
Note:			
Numero punti:	5		
Minimo punti:	4		
% Dati:	99,99%		
% Efficienza:	100%		
Valore massimo:	24,1 mbar	22/06/2026 07:45:00	Soresina - Via Cremona n. 26/A
Valore minimo:	21,2 mbar	30/06/2026 18:00:00	Soresina - Via Milano n. 59
Media:			
Soresina - Via Cremona n. 26/A	22,5 mbar		
Soresina - Via Milano n. 59	22,2 mbar		
Soresina - Via Foscolo n. 14/A	22,5 mbar		
Soresina - Via Arderico n. 5	22,3 mbar		
Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	22,4 mbar		

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Giugno 2026		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A		
Codice punto di rilevazione:	35530P05		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	21,4 mbar	19/06/2026 10:45:00	
Valore massimo:	24,1 mbar	22/06/2026 07:45:00	
Media:	22,5 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,4		
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti		
Manutenzioni:			
TUTTA LA RETE			
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione	

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Giugno 2026		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59		
Codice punto di rilevazione:	35530P04		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	21,2 mbar	30/06/2026 18:00:00	
Valore massimo:	23,7 mbar	23/06/2026 00:00:00	
Media:	22,2 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,5		
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti		
Manutenzioni:			
TUTTA LA RETE			
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione	

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Giugno 2026		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A		
Codice punto di rilevazione:	35530P03		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	21,7 mbar	07/06/2026 10:15:00	
Valore massimo:	24 mbar	21/06/2026 03:15:00	
Media:	22,5 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,4		
Tempo con dato disponibile:	43185 minuti		
Manutenzioni:			
TUTTA LA RETE			
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione	

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Giugno 2026		
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530		
Codice impianto:	35530		
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5		
Codice punto di rilevazione:	35530P02		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala		
Valore minimo:	21,5 mbar	04/06/2026 10:30:00	
Valore massimo:	23,9 mbar	26/06/2026 00:30:00	
Media:	22,3 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,4		
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti		
Manutenzioni:			
TUTTA LA RETE			
30/05/2023 12:26:03	14/06/2023 03:25:14	manutenzione	

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento: Giugno 2026
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello
Codice punto di rilevazione: 35530P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 21,5 mbar 09/06/2026 18:15:00
Valore massimo: 23,9 mbar 21/06/2026 03:15:00
Media: 22,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,4
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti

Manutenzioni:

TUTTA LA RETE
30/05/2023 12:26:03 14/06/2023 03:25:14 manutenzione