

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento: Settembre 2026

Codice: 35530

Lunghezza: 37,8 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 100%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 24,2 mbar 09/09/2026 04:45:00 Soresina - Via Milano n. 59

Valore minimo: 21,1 mbar 28/09/2026 17:45:00 Soresina - Via Milano n. 59

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 22,5 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 22,2 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 22,5 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 22,3 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	22,5 mbar
---	-----------

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Cremona n. 26/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,5 mbar	18/09/2026 07:30:00
Valore massimo:	23,9 mbar	16/09/2026 00:30:00
Media:	22,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,1 mbar	28/09/2026 17:45:00
Valore massimo:	24,2 mbar	09/09/2026 04:45:00
Media:	22,2 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,8 mbar	27/09/2026 10:45:00
Valore massimo:	23,9 mbar	24/09/2026 02:15:00
Media:	22,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,5 mbar	27/09/2026 17:15:00
Valore massimo:	23,7 mbar	24/09/2026 02:15:00
Media:	22,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello	
Codice punto di rilevazione:	35530P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,5 mbar	24/09/2026 17:45:00
Valore massimo:	24 mbar	24/09/2026 02:15:00
Media:	22,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		